

BILAN DE LA QUALITÉ DES EAUX

DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE : ANNÉE 2003

Syndicat des Eaux
de CASTELNAU

Le bilan du contrôle sanitaire effectué durant l'année 2003 permet de conclure que l'eau distribuée est globalement conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur et présente les caractéristiques suivantes :

- absence de contamination bactériologique sur l'ensemble du syndicat.
- en raison de travaux sur le réseau de la commune de SALAUNES, des légères traces de contamination bactériologique ont été relevées, elles ont disparues suite à des purges et à une surchloration du réseau.
- aucune trace de pesticides,
- absence de nitrates,
- sa dureté moyenne de 24°F, permet de qualifier cette eau de calcaire,
- le taux de fluor étant de 600 microgrammes par litre en moyenne, la consommation de sel fluoré est déconseillée pour la prévention des caries dentaires,
- il est nécessaire de lancer la procédure d'établissement des périmètres de protection pour les forages de Castelnau.
- aucun branchement public en plomb n'a été recensé sur l'ensemble du réseau du syndicat.

L'ingénieur Principal
d'Etudes Sanitaires



G. CAZAUX