

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 JANVIER 2004

### SYNDICAT CASTELNAU

Prélèvement : 00132583 Type visite: D1  
Prélevé le : vendredi 06 mai 2011 à 10h05  
par : MR CLEDEL (IPL ATLANTIQUE)  
Commune : AVENSAN  
Installation : UDI 000449 CASTELNAU  
Point de surveillance : S 0000000066 BOURG  
Localisation exacte : Cantine Scolaire

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE AVENSAN  
MAIRIE  
3 PLACE ST PIERRE  
33480 AVENSAN

Mesures de terrain	Résultats	Exigences de qualité			
		Limites		Références	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Température de l'eau	18,4 °C				25,00
Chlore libre	0,09 mg/L				
Chlore total	0,42 mg/L				

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire effectuée par : IPL santé environnement durables Atlantique, BORDEAUX Réf.labo.:330111/20603

#### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité	0,2 NFU				2,00
-----------	---------	--	--	--	------

#### EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,75 Unité pH			6,50	9,00
----	---------------	--	--	------	------

#### FER ET MANGANESE

Fer total	117 µg/l				200,00
-----------	----------	--	--	--	--------

#### VINERISATION

Conductivité à 25°C	564 µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	---------

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	0,073 mg/L				0,10
-------------------	------------	--	--	--	------

#### OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS

Fluorures	0,13 mg/L		1,50		
-----------	-----------	--	------	--	--

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries aérobies revivifiables à 22°C	2 /ml				
Bactéries aérobies revivifiables à 36°C	<1 /ml				
Entérocoques	0 /100ml		0		
Escherichia coli	0 /100ml		0		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 /100ml				0

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00132583)

Eau d'alimentation conforme aux exigences réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (limites et références) pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur de la Délégation Territoriale de la Gironde  
l'Ingénieur principal d'études sanitaires  
Gisèle Déjean

